

TÁJÉKOZTATÓ SZENNYVÍZ BEEMELŐK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2013. december 3-i módosítása értelmében a háztartási szennyvíz nyomás alatti vagy vákuumos elven működő törzshálózatba történő továbbítására szolgáló berendezések, szerelvények működőképességének és biztonságos üzemeltetésének folyamatos fenntartása - az erre vonatkozó átadás-átvételi eljárást követően - a víziközmű-szolgáltató feladata.

Társaságunk a jogszabály szerint – a felhasználó igénybejelentésére – azoknak a lakossági felhasználóknak a házi beemelőjét veszi át üzemeltetésre, melyek kényszeráramoltatású rendszerekre csatlakoznak.

A Korm. rendelet szerint kényszeráramoltatású rendszer esetén a szennyvízelvezetési szolgáltatási pont:

- a) az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata,
- b) az ingatlan szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felőli oldala.

Az átadási igényt a felhasználónak személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy postacímünkre küldött levélben, vagy online ügyfélszolgálatunkon kell kezdeményeznie írásban.

Az igénybejelentésben az alábbi információk rendelkezésre bocsátása szükséges:

- igénybejelentő neve (azonos a felhasználóval),
- igénybejelentő elérhetősége (cím, telefonszám, fax, e-mail cím stb.),
- felhasználási hely címe.

Az igénybejelentés mellé csatolni szükséges a beemelő érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyvét.

Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról társaságunk az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül értesítést küld a bejelentő számára.

Az eljárás során a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti:

- a szennyvíz beemelő műtárgy ingatlanon belüli elhelyezkedését, közterület felőli megközelíthetőségét, a hozzáférhetőség módját, a jellemző méreteit és anyagát,
- a szivattyú vagy a vákuumszelep műtárgyon belüli elhelyezését, típusát, - ha ismert - a gyártási évét, műszaki állapotát és az utolsó felújítás időpontját,
- a szennyvíz bekötővezetékhez, esetleg a házi vízhálózathoz csatlakozó szerelvények méretét, fajtáját,
- az energiaellátó vezeték csatlakozási pontjait, a beépített elektromos védelmi berendezések jellemző paramétereit,
- a helyszínen készült vázrajzokat műszaki szükség szerinti részletességgel vagy azt a tényt, hogy a felhasználó által rendelkezésre bocsátott műszaki tervek megfelelőek,
- egyéb, az átadó vagy az átvevő által lényegesnek tartott megállapításokat.

Kérjük, hogy az ingatlan szennyvíz-elvezetését ábrázoló műszaki tervdokumentációt – amennyiben birtokában van – az átadás-átvételi eljárás alkalmával tegye elérhetővé társaságunk számára.

Az átvételt követően a felhasználónak kell biztosítania:

- a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét,
- eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

Társaságunk a házi beemelőkből és közvetlenül környezetükben keletkezett károkért felelősséget nem vállal az alábbi esetekben:

- A szennyvíz beemelő megközelítésének, hozzáféréseinek biztosítása nem korlátozásmentes (pl.: a szennyvíz beemelőt és fedlapját, anyaggal, géppel, eszközzel eltakarták, elfedték, tárolási célra használták).

- A mindkét fél által aláírt, műszaki állapotokat rögzítő és az üzemeltetés átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvben rögzített paraméterek társaságunk értesítése/hozzájárulása nélkül megváltoztatásra kerültek (pl.: a szennyvíz beemelő műszaki paraméterein, műtárgyain, berendezésein, szerelvényein bármiféle módosítás, átalakítás, illetéktelen szerelés történt).
- A szennyvíz beemelő és környezetének állapota nem rendezett, ezáltal az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételei nem teljesülnek.
- A szennyvíz beemelőbe az ivóvíz felhasználásának megfelelő mennyiségű és minőségű szennyvízen kívül más anyag, folyadék, csapadékvíz, talajvíz, egyéb a csatorna és a beemelő üzemeltetését akadályozó tárgy bejuttatása történt, azaz a házi beemelőt nem rendeltetésszerűen használták.
- Az üzemzavarra vonatkozó bejelentési-értesítési kötelezettségét a felhasználó elmulasztotta. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatónak nem áll rendelkezésére folyamatos visszajelzés a házi beemelő működéséről, a beemelő ellenőrzése, valamint üzemzavar esetén a szolgáltató értesítése, a felhasználó kötelezettsége.
- A szennyvíz beemelő fedlapját kinyitották, elmozdították, eltávolították, átalakították, módosították.
- A szennyvíz beemelő energiaellátó hálózatán, vagy a vezérlő egységében a berendezéseket, szerelvényeket, vezetékeket átalakították, áthelyezték, módosították, eltakarták, teherviselő pontként használták.
- A szennyvíz beemelő műtárgyain és az energiaellátó hálózat szerelvényein, berendezésein elhelyezett jelzéseket, adattáblákat, feliratokat, táblákat eltakarták, eltávolították, módosították, megrongálták.
- A szennyvíz beemelő villamos energia ellátó csatlakozási pontjának kialakítása, illetve a csatlakozási ponton mért villamos paraméterek nem felelnek meg a hatályos jogszabályi, szabványi követelményeknek. (MSZ 447, MSZ HD 60364, MSZ 1585, 28/2011 (IX. 06) BM rendelet, MSZ 1, MSZ EN 50160, továbbá az áramszolgáltató üzletszabályzatában rögzített paraméterek.)

Fővárosi Vízművek Zrt.