



| | | | |
|-----------|--|--------------|--|
| Címzett: | Ajánlatadásra felhívott gazdasági szereplők | Feladó: | dr. Korossy Emese |
| Vállalat: | | Osztály: | Beszerzési |
| Fax: | | Ügyintéző: | Lendvai Beáta Tel.: 465-2468 Fax: 465-2945 |
| Tel.: | | Dátum: | 2018. április 24. |
| Tárgy: | Kiegészítő tájékoztatás – 1. KE-17/2018 | Lapok száma: | 2 |

Ha az üzenet nem teljes, vagy nem olvasható kérjük hívja / If the following pages are incomplete please call: (36-1) 465-2468

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – 1.

Tisztelt Gazdasági szereplő!

Ajánlatkérő a „A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése elektromos munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében” tárgyú, Kbt. Harmadik rész, 115. § szerinti nyílt, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljáráshoz az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Gazdasági szereplő kérdése: (1. kérdés)

Az árazatlan költségvetésben 1. tételszámú "Napelem" esetében került csak feltüntetésre a "azzal egyenértékű" megjelölés. KBT értelmében jól gondolom, hogy a 2-5 tételek esetén is a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell a megnevezésen felül?

Ajánlatkérő válasza: (1. válasz)

Igen. Ajánlatkérő a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok VII. pontjában is közölte: Ajánlatkérő a műszaki leírás kiegészítéseként rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás típus-megjelöléseket is tartalmaz, az Ajánlatkérő az adott típusal egyenértékű ajánlatot is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése szerint. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevőt terheli.

Gazdasági szereplő kérdése: (2. kérdés)

Fentiekből következtetve, az egyenértékűséget igazolva eltérő típusú eszközökkel megajánlott nyertes ajánlatadó rendszerének az engedélyezési, kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése (jelenlegi tervek módosítása) beruházó, ajánlatkérő feladata elvégezni? Az árazatlan költségvetés 16-os tétele ("Megvalósulási terv és átadási dokumentáció Tervező feladata") ajánlattevő részéről nem árazandó tétel? Ezt a beruházó biztosítja?

Ajánlatkérő válasza: (2. válasz)

Amennyiben egyenértékű termékek/eszközök elfogadásra kerülnek Ajánlatkérő részéről, úgy a nyertes Ajánlattevő azokat a Megvalósulási és átadási dokumentációban kell feltüntetesse. Természetesen az árazandó költségvetésben szereplő 16-os tétel árazandó valamennyi Ajánlattevő által és a Megvalósulási és átadási dokumentáció szolgáltatása nyertes ajánlattevő feladata – függetlenül attól, hogy azonos gyártmány/típusú vagy egyenértékű termékek kerültek-e megajánlásra.

TELEFAX

Gazdasági szereplő kérdése: (3. kérdés)

A költségvetés 13-as sz. tétele ("Villámvédelem kivitelezés") terv hiányban nem árazható. Kinek feladata a terv, a felülvizsgálat, a mérések és jegyzőkönyvek elkészítése?

Ajánlatkérő válasza: (3. válasz)

Ajánlatkérő a Villámvédelmi tervet pótlólag fogja megküldeni az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek. Ezzel a műszaki dokumentáció kiegészül, ennek következtében Ajánlatkérő külön dokumentum útján az ajánlattételi határidőt meg fogja hosszabbítani az indokolt mértékben - a közbeszerzési dokumentumok jelzett módosítása miatt. A felülvizsgálat, a mérések és jegyzőkönyvek elkészítése nyertes Ajánlattevő feladata és költsége – a „Villámvédelem kivitelezés” tételben értelemszerűen ezek a feladatok is benne foglaltaknak.

A Közbeszerzési dokumentumok és az Ajánlattételi felhívás módosításáról a Villámvédelmi terv egyidejű kiküldésével fogja Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívottakat tájékoztatni, külön dokumentumok útján.

Gazdasági szereplő kérdése: (4. kérdés)

A költségvetés 17-as sz. tétele ("Monitoring rendszer"): a kiépítendő monitoring rendszer vezetékes, vagy vezeték nélküli (WiFi-s) legyen? Az internet elérést az ajánlatkérő biztosítja?

Ajánlatkérő válasza: (4. válasz)

Vezetékes rendszert kérünk kiépíteni és költséget, e tekintetben Ajánlatkérő a Műszaki leírást pontosítja. A vezetékek végpontja a központi épület (lapos tetős) földszinti raktárhelyiségben található Rack szekrény legyen. Internet elérhetőséggel a telep nem rendelkezik, de a Fővárosi Vízművek Zrt belső hálózata ki van építve.

Üdvözlettel:



dr. Korossy Emese

Beszerezési osztályvezető



dr. Petráš Zsuzsa
Felelős Akkreditált

Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00984



Lendvai Beáta
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00726