



Címzett:	<b>Ajánlatadásra felhívott gazdasági szereplők</b>	Feladó:	dr. Korossy Emese
Vállalat:		Osztály:	Beszerzési
Fax:		Ügyintéző:	Lendvai Beáta Tel.: 465-2468 Fax: 465-2945
Tel.:		Dátum:	2018. április 24.
Tárgy:	<b>Kiegészítő tájékoztatás – 2. KE-16/2018</b>	Lapok száma:	2

*Ha az üzenet nem teljes, vagy nem olvasható kérjük hívja / If the following pages are incomplete please call: (36-1) 465-2468*

**KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – 2.**  
**( A konzultáción feltett és a helyszínen nem megválaszolt  
ajánlattevői kérdésekre vonatkozóan )**

**Tisztelt Gazdasági szereplő!**

Ajánlatkérő a „A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése építészeti munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében” tárgyú, Kbt. Harmadik rész, 115. § szerinti nyílt, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljáráshoz az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

**Gazdasági szereplő kérdése: (4. kérdés)**

**A kazánok összteljesítménye kb 400 kW, a hő leadó oldalon a kW értékek hitelesek? (380 kW nagymedence + 50 kW radiátoros kör + 100 kW kismedence)**

**Ajánlatkérő válasza: (4. válasz)**

A tervezői nyilatkozat szerint a hő leadó oldali számok hitelesek. Ezek a hőigények nem egyszerre jelentkeznek. A medencék fűtésénél van egyszer egy hőtartás és egy másik üzemállapot a felfűtés. A terven a nagyobb érték lett feltüntetve, a felfűtési hőigény. Ez a hőigény kétszer egy évben jelentkezik, tavasszal és ősszel. Akkor pedig nincs fűtési igény.

**Gazdasági szereplő kérdése: (5. kérdés)**

**Mennyi a szükséges kazán összteljesítménye? Mennyi a hő szükséglete?**

**Ajánlatkérő válasza: (5. válasz)**

Jobb lesz mint az eddigi megoldás, mert nagyobb medencevíz hőcserélőt terveztünk, ami által gyorsabban lehet majd felfűteni a medencéket. (Tehát a tervek szerinti 4 x 99 kW kazán teljesítményre van szükségünk; a nagymedence hőmérsékletét 27-28 °C-on szükséges tartani)

**Gazdasági szereplő kérdése: (6. kérdés)**

**Nincs elég hely a betervezett berendezések telepítésére. A 300 literes HMV csak szétvágva fér el, az új egyáltalán nem fér a helyére fizikailag! A radiátoros kör hőcserélője és a kismedence hőcserélője szintén nem fér el a betervezett helyre, nincs elég hely! Hol legyen a helye?**

**Ajánlatkérő válasza: (6. válasz)**

# TELEFAX

Előbb ki kell bontani a régi kazánokat, a régi fűtési vezetéseket és akkor már bevihetőek az említett berendezések.

**Gazdasági szereplő kérdése: (7. kérdés)**

**A Viega típusú acél csővezeték rendszer helyett megajánlható (elfogadható-e / egyenértékű-e) minősített acélcső hegesztéssel? A kivitelezés során megnehezítheti a beszerzés időigénye a munkavégzést.**

**Ajánlatkérő válasza: (7. válasz)**


A hegesztett (fekete) acélcső nem egyenértékű a betervezett Viega csővel. Ajánlatkérő elfogad minden olyan szénacél rendszercsövet (hozzá tartozó csőidomokkal) fogad el egyenértékűként, amely kívül horganyzott, toldóhévelyes oldhatatlan kötésekkal, célszerszámmal szerelhető. (Ilyen pl. még a Geberit Mapress)

Tudomásunk szerint a betervezett rendszercső több kereskedőnél állandó raktárkészlettel rendelkezik még a nagy átmérőjű csövek és idomok esetében is. (Javasoljuk más típus alkalmazása esetén is előre meggyőződni a raktárkészletről.)

Üdvözlettel:

**dr. Petrás Zsuzsa**  
Felelős Akkreditált  
Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00984

FL01



**dr. Korossy Emese**  
Beszerzési osztályvezető

Lendvai Beáta  
Felelős Akkreditált  
Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00729

