



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

FAXPAPÍR

Címzett:	Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők	Feladó:	dr. Korossy Emese
Vállalat:		Osztály:	Beszerzési
Fax:		Ugyintéző:	Lendvai Beáta Tel.: 465-2468 Fax: 465-2945
Tel.:		Dátum:	2017. április 24.
Tárgy:	Tájékoztatás Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról 1. – KE-17/2018	Lapok száma:	2

Ha az üzenet nem teljes, vagy nem olvasható kérjük hívja / If the following pages are incomplete please call: (36-1) 465-2468

Tájékoztatás Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról – 1.

Tisztelt ajánlattételre felhívott Gazdasági szereplő!

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján folytatott „A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése elektromos munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az 52. § (3). bekezdése, (4). bekezdése b.) pontjai, valamint 55. § (3), (4). és (6). bekezdései alapján és azokkal összhangban az általa kibocsátott **Közbeszerzési Dokumentumok 1. módosításáról** az alábbiak szerint tájékoztatja:

Módosítás időpontja: 2018. április 24.

Közbeszerzési dokumentumok az alábbi pontok tekintetében kiegészülnek, módosulnak:

Kiegészül, ill. módosul:

- Ajánlatkérő **Villámvédelmi kivitelezési tervvel egészíti ki** a kiadott műszaki dokumentumokat/terveket, mely dokumentum a Közbeszerzési dokumentumok részévé válik.
- **„FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK”** megnevezésű dokumentum VII. **MŰSZAKI/SZAKMAI LEÍRÁS** pontja **kiegészül** az alábbiak szerint:
 - **A villámvédelmi rendszer kivitelezési feladatának része a felülvizsgálat, a mérések és jegyzőkönyvek elkészítése.**
 - **Az árazatlan költségvetés 17-as számú tételében szereplő "Monitoring rendszer" Vezetékes rendszer kiépítését jelenti. A vezetékek végpontja a központi épület (lapos tetős) földszinti raktárhelyiségben található Rack szekrény legyen. Internet elérhetőséggel a telep nem rendelkezik, de a Fővárosi Vízművek Zrt belső hálózata ki van építve.**
- A kiadott **„Műszaki leírás”** megnevezésű dokumentumban a 94.db.+ 70.db. napelem összeadott mennyisége **helyesen** 164.db. – ahogyan az ajánlattételi felhívásban is szerepel a mennyiség.
- A kiadott „Vállalkozási szerződés KE_17_2018” megnevezésű dokumentum az alábbiak szerint **módosul:**
 - Ajánlatkérő a dokumentum 9. pontjából törli a következő szövegrészt:

TELEFAX


„illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.”

- Ajánlatkérő a dokumentum 10. pontjából törli a következő szövegrészt:

„Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének megkezdéséig indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.”

Ajánlatkérő a módosítások csekély számára tekintettel nem adja ki egységes szerkezetben a módosított dokumentumokat, a módosított dokumentumok a jelen dokumentumban foglalt módosításokkal együtt érvényesek tárgyi közbeszerzési eljárásban. A kiadott „Villámvédelmi kivitelezési tervet” és jelen dokumentumot Ajánlatkérő - a Kbt. 39. § (1) bekezdésére figyelemmel - korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára.

Üdvözlettel:



dr. Korossy Emese

Beszerzési osztályvezető



dr. Petrás Zsuzsa
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00984



Lendvai Beáta
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00729