

Címzett:	Ajánlatadásra felhívott gazdasági szereplők	Feladó:	dr. Korossy Emese
Vállalat:		Osztály:	Beszerzési
Fax:		Ügyintéző:	Lendvai Beáta Tel.: 465-2468 Fax: 465-2945
Tel.:		Dátum:	2018. április 24.
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás – 1. KE-12/2018	Lapok száma:	2

Ha az üzenet nem teljes, vagy nem olvasható kérjük hívja / If the following pages are incomplete please call: (36-1) 465-2468

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – 1.
(A konzultáción feltett és a helyszínen nem megválaszolt
ajánlattevői kérdésekre vonatkozóan)

Tisztelt Gazdasági szereplő!

Ajánlatkérő a „A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése építészeti munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében” tárgyú, Kbt. Harmadik rész, 115. § szerinti nyílt, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljáráshoz az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Gazdasági szereplő kérdése: (1. kérdés)

A lábazatot cserélni kell? Hogyan és milyen mélységben kell a szigetelést elvégezni? Vonatkozó költségvetési tétel?

Ajánlatkérő válasza: (1. válasz)

36/4. tétel mennyisége 112,4 m²-ről 29 m²-re módosul. 36/5. tétel elmarad, mert a jobb hőszigetelés érdekében a lábazati hőszigetelést a homlokzati hőszigeteléssel egy síkban kell elhelyezni, valamint a járda burkolat alá kell leengedni min. 15 cm-rel. Két új tétellel egészül ki az árazatlan költségvetés:

+ új tétel (10.): Homlokzati hőszigetelés, lábazat szigetelés elhelyezése , térburkolat bontásával és visszaépítésével , **XPS 14 cm** cm vtg. ragasztással és mechanikailag rögzítve , homlokzaton,műanyag beütő dübelekkel, tárcsás dübel 8db/m² (40 cm lábazat 15 cm terepszint alá) Mennyisége: 39,5 m² (megj.: 35 fm, három oldalon + terasz lábazat, + tető felépítmény)

+ új tétel (11.): Homlokzati hőszigetelés, lábazat szigetelés elhelyezése , térburkolat bontásával és visszaépítésével , **XPS 20 cm** cm vtg. ragasztással és mechanikailag rögzítve , homlokzaton,műanyag beütő dübelekkel, tárcsás dübel 8db/m² (40 cm lábazat 15 cm terepszint alá)

Mennyisége: 8,8 m² (megj.: 15,7 fm, egy oldal lábazat)

Gazdasági szereplő kérdése: (2. kérdés)

A kapcsolószekrények szigetelése hogyan történik?

Ajánlatkérő válasza: (2. válasz)

Az épület oldalán található kapcsolószekrényeknél a fal hőszigetelését úgy kell kialakítani, hogy az EPS hőszigetelő és a szekrény között 20 cm közetgyapot elválasztás legyen.

TELEFAX


Gazdasági szereplő kérdése: (3. kérdés)

Kábelcsatornákat be kell szigetelni?

Ajánlatkérő válasza: (3. válasz)

Az épület oldalán található utólagos kábel elvezetéseket, kábelcsatornákat el kell takarni hőszigeteléssel.

Üdvözlettel:



dr. Korossy Emese
Beszerzési osztályvezető



dr. Petrás Zsuzsa
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00984



Lendvai Beáta
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00729