



Címzett:	<b>Ajánlatadásra felhívott gazdasági szereplők</b>	Feladó:	dr. Korossy Emese
Vállalat:		Osztály:	Beszerzési
Fax:		Ügyintéző:	Lendvai Beáta Tel.: 465-2468 Fax: 465-2945
Tel.:		Dátum:	2018. április 24.
Tárgy:	<b>Kiegészítő tájékoztatás – 1. KE-16/2018</b>	Lapok száma:	2

Ha az üzenet nem teljes, vagy nem olvasható kérjük hívja / If the following pages are incomplete please call: (36-1) 465-2468

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – 1.

**Tisztelt Gazdasági szereplő!**

Ajánlatkérő a „**A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése gépészeti munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében**” tárgyú, Kbt. Harmadik rész, 115. § szerinti nyílt, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljáráshoz az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

**Gazdasági szereplő kérdése: (1. kérdés)**

**Elképzelhető, hogy a kivitelezés során a berendezések helyét meg lehet változtatni (különösen az új HMV tároló helyét), vagy a kivitelezőnek kalkulálnia kell a medence gépészet bontásával és helyreállításával?**

**Ajánlatkérő válasza: (1. válasz)**

A gáztervet érintő berendezések (pl. gázkazán, füstgáz elvezetés) kivételével, különösen indokolt esetben, Ajánlatkérő előzetes jóváhagyásával engedélyezett a berendezések helyének megváltoztatása. Az esetlegesen a kivitelezés során felmerülő az előbbieken felsoroltakon kívüli, nem jelentős változtatás szükségességéről indoklást, rajzot, leírást szükséges bemutatni Ajánlatkérő részére jóváhagyásra.

A medence gépészet bontásával, helyreállításával Kivitelezőnek nem kell kalkulálnia.

*Megj.: Tervező nyilatkozott arról, hogy az általa készült kiviteli terv megvalósítható.*

**Gazdasági szereplő kérdése: (2. kérdés)**

**Kérjük, erősítsék meg, hogy az új osztó – gyűjtő helyén található medence gépészet berendezéseit a kivitelezés kezdetéig elbontásra kerülnek.**

**Ajánlatkérő válasza: (2. válasz)**

A gépház Északi falán jelenleg megtalálható (új osztó-gyűjtő helyén lévő) vegyszeradagoló a kivitelezési munkák megkezdése előtt áthelyezésre kerül (a helyiségből kikerül). Jelen ajánlatkérésnek tehát nem része.

# TELEFAX

**Gazdasági szereplő kérdése: (3. kérdés)**

**Kérjük, erősítsék meg, hogy a jóváhagyott gázterv a kivitelezés kezdetéig rendelkezésre bocsájtják.**

**Ajánlatkérő válasza: (3. válasz)**

A jóváhagyott gázterv - az ajánlatkérési dokumentációban található műszaki tartalommal (terv) - jelenleg is rendelkezésre áll 1 pld papír alapon Ajánlatkérőnél.

Üdvözlettel:

**dr. Korossy Emese**

Beszerezési osztályvezető

Lendvai Beáta  
Felelős Akkreditált  
Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00729

dr. Petrás Zsuzsa  
Felelős Akkreditált  
Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00984