

Főváros Vízművek - alapadatok, 2016 tény - 2017 terv

Általános	1	Lakossági ivóvíz-fogyasztási díj, 2017 - nettó	169,60 - 333,40	Ft/m ³
	2	Lakossági ivóvíz-fogyasztási díj, 2017 - bruttó	215,39 - 423,42	Ft/m ³
	3	Közületi ivóvíz-fogyasztási díj, 2017 - nettó	198,90 - 436,35	Ft/m ³
	4	Közületi ivóvíz-fogyasztási díj, 2017 - bruttó	252,60 - 554,16	Ft/m ³
	5	Lakossági csatornadíj, 2017 - nettó	199,40+0,00 VTD - 414,50+3,40 VTD	Ft/m ³
	6	Lakossági csatornadíj, 2017 - bruttó	253,24+0,00 VTD - 526,42+4,32 VTD	Ft/m ³
	7	Közületi csatornadíj, 2017 - nettó	367,60+15,70 VTD - 671,00+9,00 VTD	Ft/m ³
	8	Közületi csatornadíj, 2017 - bruttó	466,85+19,94 VTD - 852,17+11,43 VTD	Ft/m ³
	9	Vízvonal telefonszáma	06 1 247 7777	
	10	Vízvonal faxszáma	06 40 247 742	
	11	Nyitva tartás	Hibabejelentés: 0-24 Vízvonal: H-K-Sz-P 7-19, Cs 7-20 Központi Iroda:H 8-20;K-CS 8-17; P 8-14	
	12	A Főváros Vízművek alapításának éve	1 868	
	13	Hány éves a cégünk?	149	
	14	Létszám (2017)	1 754	fő
	15	Összes földterület	1 878	hektár
Ivóvíz ellátás	16	Éves megtermelt vízmennyiség (2017)	162	millió m ³
	17	Más szolgáltatótól átvett vízmennyiség (2017)	1,5	millió m ³
	18	Éves értékesített vízmennyiség (2017)	136	millió m ³
	19	Nem számlázott víz (2017)	16,1	%
	20	Vízfogyasztás egy fogyasztóra (2017)	128	liter/fő/nap
Ügyfelek	21	Ellátott lakosság (ivóvíz)	1 894 862	fő
	22	Lakossági ivóvíz felhasználó	733 324	ügyfél
	23	Nem lakossági ivóvíz felhasználó	42 993	ügyfél
	24	Lakossági csatorna felhasználó	36 126	ügyfél
	25	Nem lakossági csatorna felhasználó	1 597	ügyfél
Bevételek	26	Összes bevétel (2017)	38,6	milliárd Ft
	27	Ivóvíz-szolgáltatás (2017)	24,0	milliárd Ft
	28	Ebből nagyfogyasztók (2017)	65	%
	29	Ebből kisfogyasztók (2017)	35	%
	30	Szennyvízelvezetés-tisztítás (2017)	8,3	milliárd Ft
	31	Export tevékenység (2017)	0,7	milliárd Ft
	32	Egyéb bevételek (2017)	5,6	milliárd Ft
Ivóvíz csőhálózat	33	Ivóvíz hálózat hossza	5 322	km
	34	Elzáró szerelvények	43 694	db
	35	Tűzcsapok	34 353	db
	36	Ivóvíz bekötések	229 009	db
	37	Vízóra-csere (főmérő)	55 537	db/év
	38	Ivóvíz hálózati hibák száma	7 940	db/év
	39	Ivóvíz hálózati csőtörések száma	955	db/év
Víztermelés	40	Névleges víztermelési kapacitás	1 010 380	m ³ /nap
	41	Maximális víztermelés	573 499	m ³ /nap
	42	Átlagos víztermelés	434 662	m ³ /nap
	43	Víztermelő kutak száma	752	db
	44	Ebből csőkút	526	db
	45	Ebből csápos kút	216	db
	46	Ebből aknakút	9	db
	47	Ebből galéria	1	db
	48	Ivóvízmedence-kapacitás	329 922	m ³
	49	Ebből elosztó hálózati kapacitás	299 522	m ³
	50	Ebből technológiai célú kapacitás	30 400	m ³
	51	Ivóvízmedencék száma	74	db
	52	Ebből elosztó hálózati medencék száma	67	db
	53	Ebből technológiai célú medencék száma	7	db
	54	Ivóvíz hálózati zónák száma	92	db
55	Vízisztítóművek száma	2 (Csepel, Ráckeve)	db	
Szennyvíz	56	Szennyvízhálózat hossza	539	km
	57	Szennyvíztisztító telepek száma	6	db
	58	Szennyvíz átemelők száma	644	db
	59	Szennyvíztisztító kapacitás	371 811	m ³ /nap
Vízminőség	60	Ivóvíz átlagos keménysége	Határérték: 50-300 Érték: 141	mg CaO/l
	61	Klorid	100 24	mg/l
	62	Permanganát index (KOI)	3,5 0,58	mg/l O ₂
	63	Nitrit	0,1 <0,03	mg/l
	64	Nitrát	50 9	mg/l
	65	Ammónium	0,2 <0,05	mg/l
	66	Összes vízmintavétel	9 906	db/2016 év
	67	Testelt paraméterek száma	184 920	paraméter/2016 év